

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

NIP 812-19-14-938

REGON 670223830

ZP.271.11.2022

Magnuszew dn. 05.04.2022r.

Zamawiający:

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24,

26-910 Magnuszew

prztargi@magnuszew.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu pn. „Termomodernizacja budynku na dz. nr 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Część 1 i Część 2”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Chcielibyśmy uściślić rodzaj blachy jaką ma być pokryty termo modernizowany budynek.

W przedmiarze w pozycji nr 8 jest " pokrycie dachu blachą dachówko podobną"

Konstrukcja dachu umożliwiała pokrycie tylko blachą trapezową.

Jeżeli dach ma być pokryty blachą dachówkową powinna być zmieniona konstrukcja dachu.

Czy możliwe jest pokrycie dachu blachą trapezową?

Jeżeli tak to czy blacha ma być ocynkowana czy powlekana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość pokrycia dachu blachą trapezową. Przy pokryciu blachą dachówkową – należy zagęścić ilość łat. Blacha powlekana.

Pytanie 2: Czy koszt utylizacji eternitu z rozbiórki wykonawca ma zawrzeć w ofercie?

Odpowiedź: Koszt utylizacji eternitu z rozbiórki po stronie Zamawiającego.

Pytanie 3: Rynny i rury spustowe w przedmiarze są określone jako ocynkowane, czy mogą być z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rynien i rur spustowych z PCV (w kolorze dachu).

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza w/w zmiany do SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie NIE ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa: 12.04.2022r do godz.10:00.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Magała
.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu