

Magnuszew dn. 06.09.2021r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu pn. „Dostawa i montaż infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Do zamocowania trybuny zadaszanej potrzebny jest solidny fundament, nie chodzi tu o utwardzenie ale o fundament do zakotwiczenia trybuny. Zadaszenie stanowi żagiel dla wiatru. Potrzebna będzie płyta zbrojona.

Odpowiedź: Zadaszona trybuna winna być umocowana w stabilnym, utwardzonym betonem gruncie (solidnym fundamencie), zgodnie ze sztuką budowlaną. Stabilizacja gruntu w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie 2:

Zwracamy z się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 2 miesięcy, ze względu na bardzo często wstępujące opady atmosferyczne, które to uniemożliwiają prace tego rodzaju.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na maksymalne wydłużenie terminu do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 3:

Zwracamy z się z uprzejmą prośbą przesłanie planu montażu ogrodzenia panelowego i do montażu do piłkochwytu – umożliwia to dokładne zaprojektowanie prac oraz wyliczenie kosztów;

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem na realizację przedmiotowego zadania. Plan montażu ogrodzenia panelowego i ogrodzenia piłkochwytów do ustalenia na miejscu z Zamawiającym.

Pytanie 4:

Zwracamy z się z uprzejmą prośbą o podanie wymiarów dla furtek dla piłkochwytów – z jakiego materiału mają być wykonane oraz w jaki zamek wyposażone.

Odpowiedź: Wymiary furtek umieszczonych w piłkochwytach co najmniej 90 cm x 180 cm.

Konstrukcja stalowa, wypełnienia – siatka jak w piłkochwytach, zgodnie z opisem SWZ rozdział III opis przedmiotu zamówienia, zamek wpuszczany.

Pytanie 5:

Zwracamy z się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie dwóch płatności np. po zrealizowaniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu 60 % wartości umownej zadania, faktura druga po zakończeniu całości zadania i jego protokolarnym odbiorze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na realizację płatności w ratach.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert: 09.09.2021r. godz. 10.00;

Termin otwarcia ofert: 09.09.2021r. godz. 12.00.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Barbara Sobota
SEKRETARZ GMINY