

**GMINA MAGNUSZEW**

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

NIP 812-19-14-938

REGON 670223830

ZP.271.26.2022

Magnuszew, dnia 04.08.2022r.

**Zamawiający:**

**GMINA MAGNUSZEW**

ul. Saperów 24,

26-910 Magnuszew

prztargi@magnuszew.pl

## Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego:

Część 1: „Modernizacja budynku OZ w Magnuszewie”,

Część 2: „Modernizacja budynku OZ w Mniszewie”,

Część 3: „Modernizacja budynku komunalnego w Magnuszewie”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Blacha na dach 0,55 mm jest nie dostępna. Czy zamawiający zgadza się na blachę 0,5 mm czy będzie wymagał blachy 0,7 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachy 0,5 mm dla każdej części.

Zamawiający informuje, że **NIE ULEGA** zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa: **10.08.2022 r. do godz. 10.00.**

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Marek Drapała

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu