

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

NIP 812-19-14-938

REGON 670223830

ZP.271.36.2021

Magnuszew dn. 06.12.2021r.

Zamawiający:

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24,

26-910 Magnuszew

prztargi@magnuszew.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie- część elektryczna”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W dokumencie SWZ jest wymóg rozbudowy istniejącego systemu SCADA. Jaki obecnie system SCADA jest używany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Aplikacja wykonana jest w oparciu o otwartą licencję Cimplicity Runtime i jest na Gwarancji specjalistycznej firmy zajmującej się systemami SCADA. Celem zachowania jednolitego standardu oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych układ sterowania obiektu OŚ Mniszew musi zostać włączony do istniejącej w Gminie aplikacji SCADA poprzez pomocą modułu telemetrycznego odbiorczo-nadawczego GSM/GPRS/3G/4G do obustronnej transmisji danych. Wymóg ten, jest spowodowany koniecznością zachowania jednego spójnego standardu układów sterownia oraz komunikacji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA.

Pytanie 2:

Czy jest to system otwarty oferujący możliwość modyfikacji przez dowolnego programistę?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada kody źródłowe i posiada prawa autorskie do aplikacji, jednak ze względu na obowiązującą gwarancję przy realizacji należy zwrócić się z prośbą o ofertę na prace programistyczne do obecnego gwaranta systemu wizualizacji.

Pytanie 3:

Jeśli jest to system zamknięty czy dopuszczalne jest użycie innego systemu SCADA do wizualizacji obiektu oczyszczalni?

Odpowiedź:

Aplikacja wykonana jest w oparciu o otwarty system na licencji Cimplicity Runtime i jest na Gwarancji. Celem zachowania jednolitego standardu oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych układów sterowania, Oczyszczalnia w Mniszewie musi zostać włączona do istniejącego w Gminie, systemu wizualizacji SCADA. Aplikacja SCADA powinna być rozbudowana o dodatkową planszę wizualizacyjną przedstawiającą pełen układ technologiczny dołączanego obiektu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania innego odrębnego systemu SCADA.

Pytanie 4:

Czy w zakresie przetargu jest remont rozdzielni przepompowni głównej?

Odpowiedź:

TAK, jest w zakresie.

Pytanie 5:

Czy w zakresie przetargu jest modernizacja rozdzielni dmuchaw?

Odpowiedź:

TAK, jest w zakresie.

Pytanie 6:

Czy w zakresie przetargu jest zamiana ręcznego na automatyczny przełącznik SZR ?

Odpowiedź:

Nie, nie jest przewidziana na taka modyfikacja układu zasilania.

Pytanie 7:

Nową planszę technologiczną dla oczyszczalni Mniszew trzeba dodać do istniejącej w UG Magnuszew aplikacji SCADA, która została wykonana przez firmę Poster łącznie z planszą oczyszczalni Magnuszew. Czy żeby uniknąć ewentualnych kłopotów z egzekwowaniem uprawnień gwarancyjnych oraz kolizji wynikających z obsługi jednego programu wizualizacyjnego przez dwie firmy, Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wizualizacji dla oczyszczalni Mniszew na osobnym komputerze ?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający posiada hasła do istniejącego oprogramowania SCADA ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada kody źródłowe i posiada prawa autorskie do aplikacji, jednak ze względu na obowiązującą gwarancję przy realizacji należy zwrócić się z prośbą o ofertę na prace programistyczne do obecnego gwaranta systemu wizualizacji.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza w/w zmiany do SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie NIE ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa: 09.12.2021r do godz.10:00.

WÓJTGMINY
mgr inż. Marek Drużała
.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu