

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**na dostarczenie i montaż dmuchawy na oczyszczalnię ścieków**

1. Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Magnuszew** ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew; REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938
2. **Dotyczy: " Dostawa i montaż dmuchawy na oczyszczalnię ścieków"**
3. **Przedmiotem zamówienia obejmuje:**

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy stopnia dmuchawy GM 7 L na oczyszczalnię ścieków na terenie Gminy Magnuszew.

Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z załączonym opisem:

- fabrycznie nowy stopień dmuchawy firmy Aerzen typ GM7LG5IH,
- oryginalny, produkcji Aerzen, nie dopuszcza się zamienników,
- gwarancja 12 miesiące,
- czas dostawy 1 tydzień,

**Specyfikacja dmuchawy GM7L:**

Korpus: Materiał: EN-GJL-200, chłodzony powietrzem, wyposażony w kanały redukujące pulsacje tłoczenia.

Rotory: 3-skrzydłowe Materiał: EN-GJS-500-7

Koła zębate: Materiał: 16 Mn Cr5, o uzębieniu skośnym, hartowane i szlifowane. Mocowane na czopach połączeniem stożkowym wciskany.

Łożyskowanie: łożyska walcowe

Smarowanie: Smarowanie zanurzeniowe

Uszczelnienie komory tłoczenia: przy użyciu czterech pierścieni prostokątnych i kombinowanego uszczelnienia labiryntowego oraz tarcz rozbryzgowych

Uszczelnienie wału napędowego: przy użyciu poprzecznego pierścienia uszczelniającego

Kierunek tłoczenia: na dół

Kierunek obrotów: w lewo patrząc od strony wału napędowego

Powłoka lakiernicza: Gruntowanie zanurzeniowe Delta RAL 6006,

Powłoka lakiernicza z tworzyw sztucznych RAL 5001, niebiesko-zielona

Przyłącze stopnia:

po stronie ssania: DN 100 EN 1092-2, PN 16, nawiercone

po stronie tłoczenia: DN 100 EN 1092-2, PN 16, nawiercone

Zamawiający obecnie posiada system dmuchaw firmy Aerzen. Zamawiający **nie dopuszcza** rozwiązań zamiennych, z uwagi na istniejący system napowietrzania.

Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zadania: Pani Katarzyna Balcerzak tel. 48 621 70 02 wew. 212. email: [katarzynabalcerzak@magnuszew.pl](mailto:katarzynabalcerzak@magnuszew.pl)

4. Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe).
5. Adres strony internetowej: <http://ugmagnuszew.bip.org.pl/>
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
8. Termin realizacji zamówienia: **2 miesiące** od dnia podpisania umowy.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: **cena – 100%**
10. **Miejsce i termin składania ofert:**  
ofertę należy złożyć w terminie do dnia **06 lipca 2023r. do godz.11.00**
  - za pośrednictwem poczty/kuriera/ osobiście na adres: Urzędu Gminy w Magnuszewie w sekretariacie (pok. nr 8), opisując kopertę: pieczęć Wykonawcy, nazwa zadania i termin składania ofert oraz adres Zamawiającego ( w przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztowa liczy, się data wpływu do Zamawiającego);  
lub

- przesłać (podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zeskanowaną) ofertę drogą elektroniczną na adres e-mail: [przetargi@magnuszew.pl](mailto:przetargi@magnuszew.pl) wpisując w tytule: **ZP.ZO.271.27.2023.**

Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca prześle ofertę wraz z oznaczeniem: ZP.ZO.271.27.2023.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dni 06 lipca 2023r. o godzinie 11.15.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania drogą email każdego Wykonawcę.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Magnuszew do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Marek Drapała

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu