

ZP.271.21.2024

Magnuszew, dnia 09.07.2024r.

Zamawiający:

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24,

26-910 Magnuszew

przetargi@magnuszew.pl

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy W Magnuszewie .”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zamawiający w PFU określił maksymalne wymiary paneli fotowoltaicznych długość max 2200mm , szerokość 1200mm, grubość min 30mm natomiast niżej w tabeli wskazał powierzchnię modułu nie większą niż 2 m². Zapisy wzajemnie się wykluczają . Proszę o zrezygnowanie z wskazanej powierzchni modułu

Odpowiedź: Zamawiający, jak w treści PFU określił maksymalne wymiary paneli fotowoltaicznych, co oznacza, że jest to graniczna wielkość, z dostosowaniem się do powierzchni modułu nie większej niż 2m²

Pytanie 2:

Jako typ modułu Zamawiający wskazał monokrystaliczny - max 60 ogniw. Proszę o zrezygnowanie z tego wymogu, ponieważ na rynku nie ma dostępnych paneli o mocy 420 Wp i liczbie ogniw 60. Im większa moc modułu tym większa liczba ogniw.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania końcowej mocy instalacji fotowoltaicznej – 35kWp

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga zastosowania paneli wyprodukowanych w 2024. Ten warunek nie będzie możliwy do spełnienia, ponieważ od wyprodukowania modułu do wprowadzenia go na rynek polski jest czasochłonne i trwa kilka miesięcy . Bardzo proszę o zmianę na 2023 rok.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania paneli z roku produkcji 2023r.

Zamawiający informuje, że NIE ULEGA zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa: **11.07.2024r. o godz. 10.00.**

BURMISTRZ



.....mgr. Wojciech Wachnik.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu