

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Istnieje możliwość wykonania przyłącza wodociągowego od sieci głównej do budynku na działce nr 1444,1817 położonej w miejscowości Magnuszew gmina Magnuszew.

- miejsce włączenia do sieci głównej na działce 1458 z zastosowaniem nawiertki samogwintującej dostosowanej do rurociągu głównego PE Ø 110 mm,
- przyłączyć do budynku gospodarczego wykonać należy rurą PE Ø 60 mm.
- zakończenie przyłącza wodomierzem i zaworem zwrotnym zabezpieczonym przed przemarzaniem.
- wodomierz zamontować w studni wodomierzowej o minimalnej średnicy DN 500 (lub w budynku) w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi i zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń. Wysokość montażu 0,4 – 1,0 m. nad dnem studni. Liczydło winno być w takiej pozycji aby nie był utrudniony odczyt.
- głębokość ułożenia przewodu przyłącza min 120cm od poziomu terenu

W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.

Roboty prowadzone są pod nadzorem pracownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

UWAGA!

1. Przyłączyć należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego uzyskując wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia.
2. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnia oraz chodniki sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.