

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Magnuszewa zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym pn.

### **„Prowadzenie eksploatacji SUW Magnuszew oraz SUW Mniszew w roku 2025”**

**Podstawa prawna:** Postępowanie prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia publicznego nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

#### **Zamawiający:**

Gmina Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

REGON: 670223830

NIP: 8121914938

Telefon: 48 621 70 02 wew. \*11 Faks: 48 621 70 02 wew. \*12

E-mail: [przetargi@magnuszew.pl](mailto:przetargi@magnuszew.pl)

#### **I. Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Mniszewie w taki sposób, aby zapewnić jakość wody odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.
2. Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie w eksploatacji stacji uzdatniania wody.
3. Wykonawca musi zatrudniać Kierownika Robót z niezbędnymi uprawnieniami.
4. Wykonawca musi posiadać na wyposażeniu urządzenia przenośne do kontroli jakości wody, w szczególności: spektrofotometr, pH-metr oraz mętnościomierz.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest na poszczególnych obiektach w szczególności:
  - 1) raz w miesiącu SUW Magnuszew**
    - Analiza ilości wyprodukowanej wody wraz z ustawieniem trybu pracy SUW („lato” lub „zima”); spisanie wartości wskazań wodomierzy: wody surowej, wody do płukania, wody wtłoczonej do sieci wodociągowej;

- Kontrola jakości uzdatnianej wody w zakresie: żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotany, chlor wolny, pH, mętność (badania wykonane na spektrofotometrze, pH-metrze oraz mętnościomierzu); korekta ustawienia pompy dozującej;
- Serwis linii powietrznych, w tym: usunięcie kondensatu ze zbiornika sprężonego powietrza oraz z filtroreduktorów;
- Kontrola natężenia przepływu powietrza, w miarę potrzeby regulacja; wizualna kontrola stopnia napowietrzania wody;
- Kontrola sprawności zaworów odpowietrzających na mieszaczach objętościowych i filtrach pośpiesznych;
- Kontrola natężenia przepływu wody przez wszystkie filtry; w miarę potrzeby regulacja;
- Kontrola poprawności działania automatyki SUW;
- Odpowietrzenie pomp zestawu hydroforowego;
- Prowadzenie książki eksploatacji SUW z wpisami odnośnie prowadzonych prac, kontroli jakości wody, urządzeń technologicznych, wniosków i uwag

### **2) raz w miesiącu SUW Mniszew**

- Analiza ilości wyprodukowanej wody; spisanie wartości wskazań wodomierzy: wody surowej, wody do płukania, wody wtłoczonej do sieci wodociągowej
- Kontrola jakości uzdatnianej wody w zakresie: żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotany, chlor wolny, pH, mętność (badania wykonane na spektrofotometrze, pH-metrze oraz mętnościomierzu); korekta ustawienia pompy dozującej
- Serwis linii powietrznych, w tym: usunięcie kondensatu ze zbiorników sprężonego powietrza oraz z filtroreduktora
- Kontrola natężenia przepływu powietrza, w miarę potrzeby regulacja; wizualna kontrola stopnia napowietrzania wody
- Kontrola sprawności zaworów odpowietrzających na mieszaczu objętościowym i filtrach pośpiesznych
- Kontrola natężenia przepływu wody przez wszystkie filtry; w miarę potrzeby regulacja
- Kontrola poprawności działania automatyki SUW
- Odpowietrzenie pomp zestawu hydroforowego
- Prowadzenie książki eksploatacji SUW z wpisami odnośnie prowadzonych prac, kontroli jakości wody, urządzeń technologicznych, wniosków i uwag

### **3) Raz w kwartale SUW Magnuszew**

- Usunięcie wody w komorze studni głębinowych
- Czyszczenie 2 sztuk na każdym filtrze zaworów membranowych: wody napowietrzonej przed filtrem oraz wody popłucznej z płukania wstecznego
- Czyszczenie zaworów odpowietrzających zainstalowanych na 2 mieszaczach objętościowych

### **4) Raz w kwartale SUW Mniszew**

- Czyszczenie zaworów odpowietrzających zainstalowanych na 2 filtrach I-go stopnia (odżelaziających)

**5) Raz w półroczu SUW Magnuszew:**

- Czyszczenie rotametrów
- Czyszczenie filtrreduktorów
- Czyszczenie zaworu dozującego podchlorynu sodu
- Płukanie linii ssawnej, pompy dozującej oraz linii tłocznej podchlorynu sodu

**6) Raz w półroczu SUM Mniszew**

- Czyszczenie rotametrów
- Czyszczenie filtrreduktora
- Czyszczenie zaworu dozującego podchlorynu sodu
- Płukanie linii ssawnej, pompy dozującej oraz linii tłocznej podchlorynu sodu

**7) Raz w roku SUW Magnuszew:**

- Wykonać pomiar depresji w każdej studni głębinowej
- Wykonać pomiar jakości wody surowej z każdej studni głębinowej w zakresie: żelazo ogólne, mangan, amoniak
- Wykonać czyszczenie obu mieszaczy liniowych
- Wykonać czyszczenie obu mieszaczy objętościowych
- Wykonać czyszczenie pozostałych zaworów membranowych na wszystkich filtrach
- Wykonać czyszczenie pozostałych zaworów odpowietrzających na wszystkich filtrach
- Wykonać serwis roczny pompy dozującej podchloryn sodu

**8) Raz w roku SUW Mniszew**

- Wykonać pomiar depresji w każdej studni głębinowej
  - Wykonać pomiar jakości wody surowej z każdej studni głębinowej w zakresie: żelazo ogólne, mangan, amoniak
  - Wykonać czyszczenie obu mieszaczy liniowych
  - Wykonać czyszczenie mieszacza objętościowego
  - Wykonać czyszczenie pozostałych zaworów odpowietrzających na filtrach odmanganiających oraz na mieszaczu objętościowym
  - Wykonać serwis roczny pompy dozującej podchloryn sodu
  - Wykonać wymianę promienników lampy UV, kontrolę rur osłonowych, ewentualnie wymienić
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. na jeden obiekt.
7. Adresy obiektów:  
SUW Mniszew 1698/13  
SUW Magnuszew ul. Partyzantów dz. nr 1111/68, 26-910 Magnuszew

**II Warunki udziału w postępowaniu:**

Wykonawca musi spełnić następujące warunki:

1. Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie w eksploatacji stacji uzdatniania wody polegające na wykonywaniu w ciągu ostatnich 5 lat usługi tożsamej do przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Wykonawca musi zatrudniać Kierownika Robót z niezbędnymi uprawnieniami tzn. uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń uprawniającym i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie tożsamym do przedmiotu niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca musi posiadać na wyposażeniu urządzenia przenośne do kontroli jakości wody, w szczególności: spektrofotometr, pH-metr oraz mętnościomierz

## **II. Termin realizacji zamówienia:**

Wykonywanie wyżej wymienionej usługi w terminie **od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 roku.**

## **III. Termin i miejsce składania ofert:**

Termin składania ofert w formie pisemnej, zgodnie z załączonym formularzem wraz z wymaganymi załącznikami : do dnia **17.01.2025 r. do godz. 11:00.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew lub drogę email na adres [przetargi@magnuszew.pl](mailto:przetargi@magnuszew.pl)

## **IV. Zapytania o przedmiot zamówienia :**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela - Katarzyna Balcerzak [k.balcerzak@magnuszew.pl](mailto:k.balcerzak@magnuszew.pl).

Odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z pytaniami (bez podania źródeł ich pochodzenia) będą publikowane na stanie prowadzonego postępowania ( BIP Zamawiającego)

## **V. Kryterium wyboru oferty:**

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
  - najniższa cena brutto oferty (łącznie dla obydwu obiektów) spełniającej wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Wykonawców o wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. Wykonawca podaje ogólną cenę miesięczną brutto za wykonanie usługi polegającej na wykonaniu w całym roku wszystkich opisanych wyżej czynności na SUW Magnuszew oraz SUW Mniszew, odrębnie dla każdej stacji uzdatniania wody.
5. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

#### **VI. Ogłoszenie wyników**

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym poinformowany pisemnie. Dodatkowo wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie Zamawiającego <https://ugmagnuszew.bip.org.pl/>.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

#### **VII. Pozostałe informacje**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w trybie i na zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

#### **VIII. Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczętkami imiennymi. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „**Prowadzenie eksploatacji SUW Magnuszew oraz SUW Mniszew w roku 2025**”

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Proponowane postanowienia umowy

BURMISTRZ  
  
mgr Wojciech Wachnik

